

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 3/ \_\_\_\_\_

Астраханский с.о.  
Место составления

20.02.2024 г.  
Время 16:38

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 3 от 05.02.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»  
БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»  
БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**  
021040002041, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КГУ «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Астраханский район, Жана-турмыс, Абылай хана (УЛИЦА), 17.

5. **Период проведения проверки** 12.02.2024 - 20.02.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ «Общеобразовательная школа села Жана-Турмыс отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	Кочегарам пройти обучения по программе пожарно-технического минимума.



	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		Основание: пункт 8 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
2	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Приказом назначить ответственное лицо за выполнение ремонтных работ и проведение технического обслуживания первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 9 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
3	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	В местах размещения первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики (ручные пожарные извещатели, огнетушители) обозначить знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов по стандартизации. Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
4	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении дежурного персонала согласно ПСД оборудовать приёмно-контрольные приборы установленного типа (ВЭРС ПК-16). Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
5	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На люке чердачного помещения установить информацию о месте хранения ключа. Основание: пункт 28 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
6	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	На объекте обеспечить требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядить огнетушители). Основание: пункт 18 ППБ РК № 55 от 21.02.2022 г.;



			срок устранения: 06.05.2024
7	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спортивном зале дверь эвакуационного выхода открыта, обеспечить возможность их свободного открывания в случае эвакуации из здания. Основание: пункт 34 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
8	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На всех дверях эвакуационных выходов световой знак пожарной безопасности "Выход" привести в технически-неисправное состояние, установить световую индикацию. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
9	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете технического персонала, спортивном зале, коридоре 2 этажа, котельной обеспечить эксплуатацию светильников с плафонами. Основание: подпункт 2 пункта 86 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
10	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спортивном зале обеспечить скрутки в специальных зажимах электрических проводов. Основание: пункт 80 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
11	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести хранение твердого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении или в специально выделенной площадке. Основание: пункт 116 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 06.05.2024
12	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре привести в технически



- исправное состояние,  
а также заключить  
договор по обслуживанию  
автоматической пожарной  
сигнализации  
специализированной  
организацией. Основание:  
пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от  
21.02.2022г.;  
срок устранения: 06.05.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена Жунусова Д.Ил.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Барманов М.М.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

получила Жунусова Д.Ил.

«10» 02 2024 г.

